



МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
ОГПН по Домбаровскому району

Руководителю лицензионной комиссии
министерства образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соблюдении на объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности

« 20 » июля 2009 г.

№ 7

«Отделением ГПН по Домбаровскому району» 17 июля 2009 г. проведена проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности: Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Светлячок» расположенного по адресу: 462734, Оренбургская область Домбаровский район п. Домбаровский пер. Заводской 1., по заявлению соискателя в лице: заведующей Детским садом Комаровой О.С. на право получения лицензии: по осуществлению образовательной деятельности в соответствии с учредительными документами и согласно действующего законодательства.

В ходе проверки установлено:

Здание детского сада одноэтажное, общей площадью 808, 2 кв.м. Стены кирпичные, перекрытие железобетонные плиты, кровля чердачного типа, покрытая шифером по деревянной обрешетке. Подвальное помещение отсутствует. Здание 3 степени огнестойкости. Отопленное центральное водяное. Пять выходов из здания непосредственно наружу.

Отопление центральное водяное, отапливается от центральной котельной, соответствует требованиям ППБ.

Освещение электрическое, осуществляется от ламп накаливания 220 вольт, проведены замеры сопротивления изоляции 10.06.2008 года Орской городской организацией ВДПО. Соответствует ПУЭ.

Количество постоянно находящихся в помещении сада 116 человек.

Эвакуация проводится по пяти эвакуационным выходам. Соответствуют нормам.

* Помещения сада укомплектованы первичными средствами пожаротушения, (7 огнетушителей ОП-5).

Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, и системой оповещения людей о пожаре второго типа.

Здание не подлежит оборудованию внутренним противопожарным водопроводом.

Въездов на территорию сада 2. Соответствует требованиям правил пожарной безопасности.

На расстоянии 150 метров от детского сада имеется пожарный гидрант.

Имеется приказ о назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности, ответственный прошел обучение в Домбаровском ОГПН

Имеются инструкции о мерах пожарной безопасности, вывешены планы эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре, ведется журнал противопожарного инструктажа (с отметками о последнем инструктаже).

Вывод: система пожарной безопасности Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Светлячок» расположенного по адресу: 462734, Оренбургская область Домбаровский район п. Домбаровский пер. Заводской 1., **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности **«на право образовательной деятельности в соответствии с учредительными документами, согласно действующего законодательства».**

Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания до получения лицензии.

**Начальник ОГПН
по Домбаровскому району
капитан внутренней службы**

Исполнитель: Никитюк С.С.
тел. 2-23-46.



С.С. Никитюк