

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное Управление МЧС России по Оренбургской области  
 г. Оренбург ул. Гая, 21 тел.: 77-62-35 (код 3532) E-mail: kanc@oren01.esoo.ru  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
 Главного управления МЧС России по Оренбургской области  
 Оренбургская область г. Оренбург, ул. Гая, 21  
 тел.: 77-80-89 (код 3532)  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
 по Ясененскому городскому округу, Светлинскому и Домбаровскому районам  
 462734, п. Домбаровский, ул. 40 лет Октября 3  
 тел.: 2-23-46 факс 2-17-69 (код 35367) ogrpndombar@mail.ru

**Предписание № 69/1/69**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
 о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
 на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара  
 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
 Детский сад «Светлячок» п. Домбаровский**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, филиала, иного структурного подразделения индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ясененского городского округа, Светлинского и Домбаровского районов Оренбургской области по пожарному надзору № 69 от 26 октября 2018 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «1» ноября 2018 г., по «29» ноября 2018 г., проведена плановая проверка начальником ОНД и ПР по Ясененскому городскому округу, Светлинскому и Домбаровскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области – главным государственным инспектором Ясененского городского округа, Светлинского и Домбаровского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Коротковым Сергеем Сергеевичем по обеспечению мер пожарной безопасности в здании, помещениях и прилегающей территории Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения Детский сад «Светлячок» п. Домбаровский расположенного по адресу: Оренбургская область, Домбаровский район, п. Домбаровский, пер. Заводской, 1, совместно с заведующей МДОБУ детский сад «Светлячок» п. Домбаровский Комаровой Ольгой Сергеевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	План эвакуации людей из здания на случай возникновения пожара выполнить по ГОСТ 12.2.143-2002.	ППР в РФ п.7	31.03.2019 г.	<i>gab</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Ясенскому  
городскому округу, Светлинскому и Домбаровскому районам  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Оренбургской области – главный государственный инспектор  
Ясенского городского округа, Светлинского  
и Домбаровского районов по пожарному надзору

капитан внутренней службы

«28» ноября 2018 г.

  
С.С. Коротков  
(подпись) и.п.

Предписание для исполнения получил (а): Заведующая МДОБУ Детский сад «Светлячок» п. Домбаровский Комарова Ольга Сергеевна.

«28» ноября 2018 г.

  
(подпись)

