



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

Вильяевская ул., д. 6, г. Пермь, 614094, Телефон: (342) 227-09-69, Факс: (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

П. Домбаровский
(место составления предписания)

27 ноября 2018 г. 10ч. 00 мин.
(дата и время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34 -6449-604
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора №6449-рп от 11 октября 2018 г. в период с 26 ноября 2018 г. по 27 ноября 2018 г.

Забалуевым Олегом Николаевичем, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора

(Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку, наименование отдела)

в присутствии:

заведующий Комаровой О.С.

(Ф.И.О., должность, документ (доверенность, приказ), подтверждающий полномочия лица, присутствовавшего при проверке)

проведена проверка МДОБУ детский сад «Светлячок» п. Домбаровский Российская Федерация, 462734, Оренбургская область, Домбаровский район п. Домбаровский, пер. Заводской 1

(наименование проверенного юридического лица или предпринимателя и его местонахождение)

По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-6449-953 от 27 ноября 2018 г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ № 401 от 30.07.2004 г., Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора № 782 от 27.12.2012 г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного руководителю МДОБУ д/с «Светлячок» п. Домбаровский

(Ф.И.О., должность руководителя, наименование организации)

предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения

1	2	3	4
1.	Распорядительным документом не назначен ответственный за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов МДОБУ Д/с «Светлячок», имеющего соответствующую 4 группу по электробезопасности. (не пересмотрен приказ о назначении ответственного за электрохозяйство №21 от 10.10.2018).	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России № 6 от 13.01.03 г. и зарегистрированные Минюстом России № 4145 от 22.01.03г. (ПТЭЭП), п.1.2.3 п.1.2.7.	28.12.2018
2	Не составлен график по очистке светильников, осмотра и ремонта сети электрического освещения ответственным за электрохозяйство.	ПТЭЭП п.2.12.12	28.12.2018
3	Отсутствует однолинейная схема внешнего и внутреннего электроснабжения МДОБУ д/с «Светлячок»	ПТЭЭП п.1.8.6	28.12.2018
4	Не разработана должностная инструкция на ответственного за электрохозяйство	ПТЭЭП п.1.8.1	28.12.2018
5	Не внесены изменения в инструкцию по охране труда для рабочего по обслуживанию здания ИОТ №17-2013	ПТЭЭП п.1.8.1	28.12.2018
6	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство МДОБУ «Светлячок»	ПТЭЭП п.2.7.9	28.12.2018
7	На ЩР, ЩО на лицевой и оборотной стороне панелей щитов не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования.	ПТЭЭП п.2.2.20	28.12.2018
8	Не обеспечена экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации тепловых энергоустановок. (отсутствует учёт тепловой энергии).	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждены приказом Минэнерго России от 24.03.2013 №115 и зарегистрированные Минюстом России № 4358 от 02.04.03г. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.2.1 п.2.2.5 Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о	20.11.2019

		внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»	
--	--	--	--

Информацию о выполнении настоящего предписания представить по адресу: 460038, г. Оренбург, пр. Держинского, 2 на имя заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Матвеевой В.М письменно в указанные сроки.

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах

государственный инспектор



/О.Н.Забалуев/

С предписанием ознакомлена, экземпляр предписания получила:

Заведующий Комарова Ольга Сергеевна

(Ф.И.О. (если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись)

подпись)

27 ноября 2018 г

Получить и подписать предписание отказался _____